



Saudi Arabia Number: 317/ df

Date 07/03/2024

Ministry of Interior
General Directorate of Civil Defense
Directorate of Civil Defense, Riyadh
Civil Defense Department in Riyadh

**Certificate of disclosure and validity of an educational facility
Directorate of Fire and Safety**

Facility name: Yara International School - elementary - intermediate - high school of its kind for Boys.

City: Riyadh District / Street: King Faisal

Owner: Imam Muhammad bin Saud University,

Phone/0549223320 (Contact number of Yara- Government Relations Officer)

The facility described above has fulfilled the requirements of periodic preventive disclosure and is authorized to use it for the purpose specified above, provided that it adheres to the following: -


- 1- Installation of ground circuit breaker system for electrical contacts to prevent electrocution.
- 2- Not to make any modifications the building as indicated in the inspection form.
- 3- Not to exploit, lock or put obstacles in the emergency corridors and exits, and to be ready for
- 4- The duration of this certificate is one year, and it must be renewed upon its expiry.
- 5- This certificate shall be deemed null in the event of a breach of any of the above paragraphs or what contradicts the establishment's disclosure form.
- 6- The capacity of the facility must be restricted and adhered to, so that the number does not exceed what is described above. *Notify the nearest civil defense center of any potential breach or danger in a timely manner on the phone (998)

Renovations:

* This certificate was renewed for a year, starting from 07/03/2024 to 06/03/2025

The examiner is the Director of the Field Safety Center in Al-Batha, the Director of the Safety Department in Riyadh, the Director of the General Administration of Civil Defense

Rank: Sd/ Staff Sd/ Sergeant, Sd/ Colonel, Sd/ Brigadier


Mrs. Aasima Saleem
Principal
Yara Intl. School
Riyadh - K.S.A.



نموذج رقم : (٣٣/ع/٢/١/٦)
الرقم : ٢١٧ / د
التاريخ : ٨ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض
إدارة الدفاع المدني بالرياض

شهادة سلامة وصلاحية منشأة تعليمية

استخدامها: ((تعليمية))
أقرب معلم : مديرية الدفاع المدني

نوعها : ابتدائي - متوسط - ثانوي (بنين)
الحي / جيرة : الشارع : الملك فيصل
هاتف : ٥٠٣٨٠٠٠٠٠

إصدار جديد () تجديد (✓)
اسم المنشأة : شركة مدارس يارا العالمية
المدينة : الرياض.
اسم المالك : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
الطاقة الاستيعابية : (٦١٩ طالب)

- المنشأة الموضحة أعلاه قد استوفت اشتراطات الكشف الوقائي الدوري ويرخص باستخدامها للغرض المحدد أعلاه شريطة أن يلتزم بالآتي :-
- ١٧- الالتزام بالصيانة الوقائية الدورية للمبنى وتجهيزاته وخاصة أنظمة ومعدات السلامة والإطفاء (الإنذار، الإطفاء) من قبل جهة مختصة ومعتمدة ضمن عقود الصيانة .
 - ١٨- الالتزام بوضع علامات ارشادية تدل على مخارج الطوارئ وكذلك وضع إنارة احتياطية (كاشف إضاءة للطوارئ)
 - ٣- تركيب نظام القاطع الأرضي للإلتصاقات الكهربائية (electric circuit device) لمنع الصعق الكهربائي .
 - ٤- عدم إجراء أي تعديل على المبنى إلا بعد الرجوع للدفاع المدني حسب ما هو موضح باستمرار الكشف .
 - ٥- عدم استغلال أو قفل أو وضع أي عوائق في الممرات ومخارج الطوارئ وأن تكون جاهزة للاستخدام بصفه دائمة .
 - ٦- يجب التقيد والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمنشأة بحيث لا يزيد العدد عن ما هو موضح أعلاه .
 - ٧- مدة هذه الشهادة عام واحد ويجب تجديدها .
 - ٨- تعتبر هذه الشهادة لاغية في حاله الإخلال بأي فقرة مما ورد أعلاه أو ما يخالف استمارة الكشف الخاصة بالمنشأة .



الختم

مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالرياض

الاسم : عبدالرحمن بن ناصر التميمي
الرتبة : عميد
التوقيع :

مدير إدارة السلامة بالرياض

الاسم : بندر بن سلطان بن ربيعان
الرتبة : عقيد
التوقيع :

مدير مركز السلامة الميدانية بالبطحاء

الاسم : ريان أحمد الحريشي
الرتبة : نقيب مهندس
التوقيع :

القائم بالكشف

الاسم : نايف محمد القرني
الرتبة : رقيب
التوقيع :

١٤٤٥ / ٨ / ٢٢

عميد / سلطان بن عبد الرحمن المري

علاء الدين محمد بن عبد الله

- إبلاغ أقرب دفاع مدني عن أي إخلال أو خطورة متوقعة في حينه على هاتف (٩١١)
- تعتبر هذه الشهادة لاغية في حال الإخلال بأي فقرة مما ورد أعلاه أو ما يخالف استمارة الكشف الخاصة بالمنشأة أما ما يخص فسخ البناء كونه منشأة تعليمية أو سكني فإن ذلك يقع تحت مسؤولية وزارة التعليم

YARA INTERNATIONAL SCHOOL

Under the Supervision of Ministry of Education
General Directorate of Education Riyadh- Private
Education Office
Licence No. 4350140109
Affiliated to CBSE, New Delhi (No.5730018)



مدرسة يارا العالمية

تحت إشراف وزارة التعليم

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - مكتب
التعليم الأهلي

رقم الترخيص ٤٣٥٠١٤٠١٠٩

معتمد من الهيئة المركزية للتعليم الثانوي. بنودلهي رقم الاعتماد : ٥٧٣٠٠١٨

Saudi Arabia Number: 313/ df

Date 03/03/2024

Ministry of Interior
General Directorate of Civil Defense
Directorate of Civil Defense, Riyadh
Civil Defense Department in Riyadh

Certificate of disclosure and validity of an educational facility Directorate of Fire and Safety

Facility name: Yara International School - elementary - intermediate - high school of its kind for Girls.

City: Riyadh District / Street: King Faisal

Owner: Imam Muhammad bin Saud University,

Phone/0549223320 (Contact number of Yara Government Relations Officer)

The facility described above has fulfilled the requirements of periodic preventive disclosure and is authorized to use it for the purpose specified above, provided that it adheres to the following: -

- 1- Installation of ground circuit breaker system for electrical contacts to prevent electrocution.
- 2- Not to make any modifications the building as indicated in the inspection form.
- 3- Not to exploit, lock or put obstacles in the emergency corridors and exits, and to be ready for
- 4- The duration of this certificate is one year, and it must be renewed upon its expiry.
- 5- This certificate shall be deemed null in the event of a breach of any of the above paragraphs or what contradicts the establishment's disclosure form.
- 6- The capacity of the facility must be restricted and adhered to, so that the number does not exceed what is described above. *Notify the nearest civil defense center of any potential breach or danger in a timely manner on the phone (998)

Renovations:

* This certificate was renewed for a year, starting from 03/03/2024 to 02/03/2025

The examiner is the Director of the Field Safety Center in Al-Batha, the Director of the Safety Department in Riyadh, the Director of the General Administration of Civil Defense

Rank: Sd/ Staff Sd/ Sergeant, Sd/ Colonel, Sd/ Brigadier

Mrs. Asimā Saleem
Principal
Yara Intl. School
Riyadh - K.S.A.



ص.ب ٣٢٥٩٦٥ - الرياض ١١٣٧١ - هاتف : ٠١١ ٢٨٦٩٩٦٠ / ٤١١١٦١٠ / ٤١٤٥٩٧٨ - فاكس : ٠١١ ٤١١٠٩٣٥

P.O. Box 325965 - Riyadh 11371 - Tel.: 011 2869960 / 4111610 / 4145978 - Fax : 011 4110935

س.ت : ١٠١٠٢٠٠٥٩٩ - رقم العضوية : ١٣٩٤٨٧ - المملكة العربية السعودية K.S.A - C.C No: 139487 - C.R. 1010200599

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض

إدارة الدفاع المدني بالرياض



نموذج رقم : (٣٣/ع/٢/١/٦)
الرقم : ٣١٣ / د
التاريخ : ١٤٤٥ / ٨ / ٢٢ هـ

شهادة سلامة وصلاحية منشأة تعليمية

استخدامها: ((تعليمية))
أقرب معلم : مديرية الدفاع المدني

نوعها : رياض اطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي (بنات)
الشارع: الملك فيصل
حي / جيرة
هاتف: ٥٠٣٨٠٠٠٠٠

إصدار جديد () تجديد (✓)
اسم المنشأة : شركة مدارس يارا العالمية
المدينة : الرياض.
اسم المالك : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
الطاقة الاستيعابية : (١١٧٣ طالبة)

المنشأة الموضحة أعلاه قد استوفت اشتراطات الكشف الوقائي الدوري ويرخص باستخدامها للغرض المحدد أعلاه شريطة أن يلتزم بالآتي :-

١٧- الالتزام بالصيانة الوقائية الدورية للمبنى وتجهيزاته وخاصة أنظمة ومعدات السلامة والإطفاء (الإنذار، الإطفاء) من قبل جهة مختصة ومعتمدة ضمن عقود الصيانة .

١٨- الالتزام بوضع علامات ارشادية تدل على مخارج الطوارئ وكذلك وضع إنارة احتياطية (كاشف إضاءة للطوارئ)

٣- تركيب نظام القاطع الأرضي للإلتصاقات الكهربائية (electric circuit device) لمنع الصق الكهربائي .

٤- عدم إجراء أي تعديل على المبنى إلا بعد الرجوع للدفاع المدني حسب ما هو موضح باستمرار الكشف .

٥- عدم استغلال أو قفل أو وضع أي عوائق في الممرات ومخارج الطوارئ وأن تكون جاهزة للاستخدام بصفه دائمة .

٦- يجب التقيد والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمنشأة بحيث لا يزيد العدد عن ما هو موضح أعلاه .

٧- مدة هذه الشهادة عام واحد ويجب تجديدها .

٨- تعتبر هذه الشهادة لاغية في حاله الإخلال بأي فقرة مما ورد أعلاه أو ما يخالف استمارة الكشف الخاصة بالمنشأة.



مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالرياض

الاسم : عبدالرحمن بن ناصر التميمي
الرتبة : عميد
التوقيع :

مدير إدارة السلامة بالرياض

الاسم : بندر بن سلطان بن ربيعان
الرتبة : عقيد
التوقيع : *بندر بن سلطان بن ربيعان*

مدير مركز السلامة الميدانية بالبطحاء

الاسم : ريان أحمد الحريشي
الرتبة : نقيب مهندس
التوقيع : *ريان أحمد الحريشي*

القائم بالكشف

الاسم : نايف محمد القرني
الرتبة : نقيب
التوقيع : *نايف محمد القرني*

مختص / اسطغان بن عبدالرحمن المرعي

مختص / عبدالرحمن محمد البناحي

- إبلاغ أقرب دفاع مدني عن أي إخلال أو خطورة متوقعة في حينة على هاتف (٩١١)
- تعتبر هذه الشهادة لاغية في حال الإخلال بأي فقرة مما ورد أعلاه أو ما يخالف استمارة الكشف الخاصة بالمنشأة أما ما يخص فسح البناء كونه منشأة تعليمية أو سكني فإن ذلك يقع تحت مسنولية وزارة التعليم